

اندازه‌گیری کارایی فنی و بهره‌وری در نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی

دکتر علی امامی میبیدی، دکتر مرتضی افقه و محمد حسین رحمانی صفتی*

تاریخ وصول: 1388/6/28 تاریخ پذیرش: 1388/9/17

چکیده:

صنعت برق به دلیل نقش زیربنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تأثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره‌وری در آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بخش تولید برق (نیروگاه‌ها) مهمترین و در عین حال سرمایه‌برترین بخش در صنعت برق می‌باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه‌ها، هدف مقاله‌ی تجربی حاضر، اندازه‌گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره‌وری طی سال‌های 86-1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها و شاخص مالکم‌کوپیست است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه‌ها تحت فرض بازدهی ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 76/4 و 92/8 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را روی ناکارایی فنی دارد. رشد بهره‌وری تمام نیروگاه‌های مورد نظر طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط معادل 1/5 درصد بوده است و تأثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره‌وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

طبقه بندی JEL: C61، D24، Z19

واژه‌های کلیدی: تحلیل فراگیر داده‌ها، کارایی فنی، بهره‌وری، شاخص مالکم‌کوپیست، نیروگاه‌ها

* به ترتیب استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارشد علوم اقتصادی (emami@atv.ac.ir)

1- مقدمه

تولید همواره مستلزم داشتن عوامل تولید است. افزایش تولید از دو روش افزایش عوامل تولید و استفاده‌ی بهتر از عوامل تولید با اتخاذ مدیریت بهتر بر این منابع و به کارگیری روش‌های جدیدتر در ترکیب آن‌ها قابل حصول است. یکی از راه‌های بهینه‌سازی ترکیب عوامل تولید، استفاده از مفاهیم کارایی¹ و بهره‌وری² می‌باشد.

کارایی و بهره‌وری معیارهایی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان به طور مستمر شرایط موجود را بهبود بخشید. قدم ابتدایی در چرخه‌ی بهبود کارایی و بهره‌وری، اندازه‌گیری است. اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری به عنوان یک سیستم بسترساز، شرایطی را فراهم می‌آورد تا تصمیم‌گیران دریابند در چه وضعیتی قرار دارند و بتوانند برای بهبود شرایط فعلی اقدام به برنامه‌ریزی نمایند.

موفقیت در هر صنعتی مستلزم استفاده از بهترین شیوه‌های تولید و بهره‌گیری بهینه از عوامل تولید و امکانات موجود است. بنابراین، افزایش کارایی و بهره‌وری در تمام صنایع کشور راهی مطمئن جهت رسیدن به رشد اقتصادی هر چه بیشتر با همان منابع و امکانات موجود می‌باشد. در میان صنایع مختلف، صنعت برق به دلیل نقش زیربنایی و ارتباط بسیار زیاد با سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تأثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره‌وری در این صنعت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

صنعت برق به سه بخش: تولید، انتقال و توزیع قابل تقسیم است. در این میان بخش تولید برق (نیروگاه‌ها) مهمترین و در عین حال سرمایه‌برترین بخش در صنعت برق می‌باشد. نیروگاه‌ها را می‌توان با توجه به منابع انرژی مورد نیاز جهت تولید برق به 3 دسته‌ی نیروگاه‌های آبی، نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های حرارتی تقسیم‌بندی نمود. نیروگاه‌های متعارف در ایران، نیروگاه‌های حرارتی (بخاری، گازی و سیکل ترکیبی³) و آبی هستند. کشور ما به دلیل دارا بودن منابع غنی نفت و گاز (به منزله‌ی سوخت اصلی نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) در استفاده از این نیروگاه‌ها دارای مزیت نسبی است (حیدری، 1379).

¹ Efficiency

² Productivity

³ Combined Cycle

جدول 1: تولید ویژه⁴ و راندمان حرارتی نیروگاه‌های تحت پوشش وزارت نیرو در سال 1386

نوع نیروگاه	تولید ویژه (میلیون کیلووات ساعت)	راندمان حرارتی (درصد)	سهم از تولید ویژه (درصد)
بخاری	87934	36/2	45/84
گازی	36975	28/2	18/85
سیکل ترکیبی	52941	42/3	26/99
دیزلی	210	31/8	0/1
برق آبی	17877	-	9/11
برق بادی	141	-	0/07
مجموع	196078	36/2	-

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق در سال 1386

با توجه به جدول (1)، مشاهده می‌شود که در سال 1386 به ترتیب 45/84، 18/85، 26/99، 0/1، 9/11 و 0/07 درصد از تولید ویژه‌ی برق نیروگاه‌های تحت پوشش وزارت نیرو در نیروگاه‌های بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، دیزلی، آبی و بادی صورت گرفته است. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی به ترتیب با 42/3 و 28/2 درصد بالاترین و پایین‌ترین بازدهی حرارتی بین نیروگاه‌های حرارتی را به خود اختصاص داده‌اند. حدود 92 درصد از تولید ویژه‌ی برق نیروگاه‌های تحت پوشش وزارت نیرو متعلق به 3 نوع نیروگاه بخاری، گازی و سیکل ترکیبی است.

با توجه به اهمیت نیروگاه‌های حرارتی (بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) به عنوان منابع اصلی تولید برق در ایران، هدف از این مطالعه اندازه‌گیری کارایی فنی⁵ و بهره‌وری به عنوان یکی از ارکان اصلی چرخه‌ی بهبود بهره‌وری در 26 نیروگاه حرارتی فعال در سطح کشور طی دوره‌ی 86-1381 است.

سؤالات اساسی که در این مقاله به آن‌ها پاسخ داده می‌شود، عبارت است از:

- 1- کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی منتخب در سال 1386 به چه میزان است؟
- 2- از بین عوامل ناکارایی بیشترین تأثیر را در ناکارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی منتخب در خلال سال‌های 86-1381 دارد؟

⁴ تفاضل کل انرژی تولیدی ناویژه‌ی واحدها و مصرف داخلی نیروگاه‌ها

⁵ Technical Efficiency

3- وضعیت تغییرات بهره‌وری و اجزای آن در نیروگاه‌های حرارتی منتخب در سال‌های 86-1381 چگونه است؟

در این راستا، بخش دوم این مطالعه به پیشینه‌ی تحقیق اختصاص یافته است. در بخش سوم به مبانی نظری مورد استفاده در این مطالعه اشاره شده است. بخش چهارم به معرفی روش و متغیرهای تحقیق پرداخته است. در بخش پنجم و ششم به اندازه‌گیری کارایی فنی و بهره‌وری در نیروگاه‌های حرارتی منتخب پرداخته شده است و در بخش هفتم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

2- پیشینه‌ی تحقیق

شیا و لام⁶ (2005) کارایی و بهره‌وری در صنعت برق چین را با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها و شاخص مال‌کوئیست و در نظر گرفتن متغیر میزان برق تولیدی هر نیروگاه بر حسب مگاوات ساعت به عنوان ستاده و ظرفیت نصب شده⁷ بر حسب مگاوات، سوخت بر حسب تراژول و نیروی کار بر حسب نفر به عنوان نهاده محاسبه کردند. بر اساس نتایج این تحقیق، بهبود 1/1 درصدی در کارایی مقیاس⁸، افت 0/3 درصدی در کارایی خالص⁹ را خنثی نموده و باعث رشد 0/8 درصدی در کارایی فنی شده است.

وانینسکی¹⁰ (2006) با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس¹¹ (دیدگاه نهاده‌محور¹²)، کارایی صنعت برق ایالات متحده را بررسی نمود. نتایج نشان داد که طی دوره‌ی زمانی 94-1991 کارایی به سطح 98/61 درصد کاهش پیدا کرده است. طی سال‌های 2000-1994 کارایی در بالاترین سطح، نسبتاً ثابت باقی مانده و سپس در سال 2004 به سطح 94/61 درصد نزول پیدا کرده است.

ابوت¹³ (2006) با استفاده از شاخص مال‌کوئیست و با استفاده از یک ستاده، عرضه‌ی برق و چهار نهاده شامل موجودی سرمایه، نیروی کار، سوخت و

⁶ Shia and Lam

⁷ Installed Generating Capacity

⁸ Scale Efficiency

⁹ Pure Efficiency

¹⁰ Vaninsky

¹¹ Variable Returns to Scale

¹² Input-Orientation

¹³ Abbott

سایر مواد و خدمات و با در نظر گرفتن دیدگاه نهاده محور به ارزیابی بهره‌وری کل عوامل تولید¹⁴ صنعت برق استرالیا طی دوره‌ی زمانی 1969-99 پرداخت. نتایج تحقیق نشان دهنده‌ی رشد مثبت تغییرات تکنولوژیکی با میانگین نرخ رشد سالیانه 1/8 درصد در تمام ایالات بوده است. کارایی مقیاس نیز در تمام ایالات تقریباً ثابت باقی مانده است. بنابراین، می‌توان گفت افزایش 2/5 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر متأثر از پیشرفت تکنولوژی بوده است.

امامی میبیدی (1376) با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها و شاخص مال‌م‌کوئیست و لحاظ کردن دیدگاه نهاده محور، کارایی فنی و بهره‌وری کل عوامل تولید در نیروگاه‌های حرارتی 26 کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که به طور متوسط، کشورهای در حال توسعه‌ی مورد بررسی دارای ناکارایی معادل 23 درصد است. تایلند کاراترین و السالوادور ناکاراترین کشور در این مطالعه بوده است. نیروگاه‌های ایران با متوسط کارایی 60/3 درصد رتبه‌ی 24 را در بین 26 کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند.

مهرابی (1379) کارایی نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع برق را با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (دیدگاه نهاده‌محور) در سال‌های 1374-77 مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داده است با لحاظ کردن نیروی کار به عنوان متغیر ورودی، متوسط کارایی فنی، کارایی فنی خالص¹⁵ و کارایی مقیاس به ترتیب 85/9، 92/2 و 93/1 درصد بوده است. بدون لحاظ کردن نیروی کار، متوسط کارایی معادل 68 درصد حاصل شده است.

فلاحی و احمدی (1384) با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها و شاخص مال‌م‌کوئیست و لحاظ کردن دیدگاه نهاده محور، کارایی فنی (کل و محض)، کارایی مقیاس، بهره‌وری کل عوامل تولید و تحولات تکنولوژیکی 42 شرکت توزیع برق ایران را در سال‌های 1377-81 مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج این تحقیق، عدم کارایی مقیاس مهم‌ترین عامل عدم کارایی شرکت توزیع برق در ایران است. رشد بهره‌وری عوامل شرکت‌های مزبور طی دوره‌ی زمانی مورد بررسی منفی است و مهم‌ترین دلیل رشد منفی بهره‌وری شرکت‌ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت‌های توزیع است.

¹⁴ Total Factor Productivity

¹⁵ Pure Technical Efficiency

موسایی و عبد الرحیم (1388) با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی کارایی در صنایع ایران را تحلیل کردند.

3- مبانی نظری کارایی و بهره‌وری

3-1- کارایی

کارایی بیان‌گر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید، نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. بنابراین، کارایی معیار عملکرد یک سیستم سازمانی است که بر میزان منابع (ورودی‌ها) استوار شده است. به عبارتی دیگر، کارایی میزان مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول است (مهرگان، 1383).

3-1-1- انواع کارایی


اندازه‌گیری کارایی به شیوه‌های نوین، از مطالعه‌ی فارل (1957)¹⁶ آغاز شد. او کارایی هر بنگاه را به دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی¹⁷ تجزیه کرد و ایده‌ی خود را با استفاده از نگرش نهاده‌محور و فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس¹⁸ برای اندازه‌گیری کارایی بخش کشاورزی ایالات متحده به کار برد (فلاحی و احمدی، 1384).

¹⁶ Farrel

¹⁷ Allocative Efficiency

¹⁸ Constant Returns to Scale

نمودار ۱: توصیف انواع کارایی به روش فارل (دیدگاه نهاده محور)



برای بنگاه‌هایی که تنها دو نهاده‌ی X_1 و X_2 را برای تولید ستاده‌ی Y مورد استفاده قرار می‌دهند، منحنی تولید یکسان¹⁹ بنگاه‌های کاملاً کارا به وسیله‌ی منحنی $A'A$ با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در نمودار (1) نشان داده شده است. اگر نقطه‌ی P نمایانگر یکی از بنگاه‌ها باشد، کارایی فنی که منعکس کننده‌ی توانایی آن بنگاه در حداقل‌سازی نهاده با توجه به مقدار ثابت ستاده است، به صورت $\frac{OR}{OP}$ تعریف می‌شود. یک تولیدکننده زمانی به لحاظ فنی کاراست که

تولید او بر روی منحنی تولید یکسان $A'A$ انجام شود.

در نمودار (1)، خط هزینه‌ی یکسان²⁰ $B'B$ نشانگر قیمت نهاده‌هاست. کارایی تخصیصی منعکس کننده‌ی توانایی یک بنگاه در حداقل‌سازی هزینه با توجه به مقدار ثابت تولید است. برای بنگاهی که در نقطه‌ی P تولید می‌کند، کارایی تخصیصی به صورت $\frac{OS}{OR}$ قابل تعریف است. زمانی بنگاه از لحاظ تخصیصی کاراست که بر روی خط هزینه‌ی یکسان قرار گیرد.

از حاصل‌ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی²¹ بر

اساس تعریف فارل برای بنگاه P به صورت $\frac{OR}{OP} \times \frac{OS}{OR} = \frac{OS}{OP}$ قابل تعریف

¹⁹ Isoquants Curve

²⁰ Isocosts Line

²¹ Economic Efficiency

است. زمانی بنگاه P دارای کارایی اقتصادی است که خود را از وضعیت P به وضعیت Q برساند. امتیاز عمده‌ی روش اندازه‌گیری کارایی فارل استقلال از واحد اندازه‌گیری است (امامی میبیدی، 1379).

3-1-2- اندازه‌گیری کارایی فنی به روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA)

روش پیشنهادی فارل برای اندازه‌گیری کارایی بنگاه‌ها با توجه به فروض محدود کننده‌ای که به همراه داشت، کاربرد عملی چندانی نیافت تا این که چارنز، کوپر و رودز²² (1978) مدلی را تحت عنوان "تحلیل فراگیر داده‌ها" ارائه کردند که توانایی اندازه‌گیری کارایی با چندین نهاده و ستاده را داشت. این روش اندازه‌گیری کارایی به دلیل قابلیت‌های فراوانی مانند استفاده‌ی همزمان از چندین نهاده و ستاده با مقیاس‌های اندازه‌گیری متفاوت، ارائه‌ی الگوی مرجع برای بنگاه‌های ناکارا، امکان تفکیک کارایی فنی کل به کارایی فنی خالص (کارایی مدیریتی) و کارایی مقیاس و عدم نیاز به وجود پیش فرض در مورد نوع تابع تولید، به طور گسترده‌ای مورد توجه محققان قرار گرفت.

هدف این مدل اندازه‌گیری و مقایسه‌ی کارایی نسبی بنگاه‌های همگن است. در روش تحلیل فراگیر داده‌ها به بنگاه‌هایی همگن اطلاق می‌شود که دارای چندین نهاده و ستاده‌ی شبیه به هم باشند.

برای ساختن مدل، فرض می‌شود که n بنگاه وجود دارد و هدف، ارزیابی کارایی فنی بنگاه تحت بررسی (بنگاه صفر) است که نهاده‌های $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{m0}$ را برای تولید ستاده‌های $y_{10}, y_{20}, \dots, y_{s0}$ مصرف می‌کند. u_1, u_2, \dots, u_s و v_1, v_2, \dots, v_m به ترتیب وزن‌های تخصیص داده شده به ستاده‌ها و نهاده‌ها هستند. متغیرهای مسأله، وزن‌ها هستند که مدل ریاضی آن به صورت زیر می‌باشد:

²² Charnes, Cooper & Rhodes

$$\begin{aligned} \max z_0 &= \sum_{r=1}^s u_r y_{r0} & (1) \\ \text{st : } & \sum_{i=1}^m v_i x_{i0} = 1 \\ & \sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \leq 0 & (j = 0, 1, 2, \dots, n) \\ & u_r, v_i \geq 0 \end{aligned}$$

اگر متغیر متناظر با محدودیت اول و دوم در مسأله‌ی ثانویه به ترتیب با q و I_j بیان شود، مدل پوششی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min y_0 &= q & (2) \\ \text{st : } & \sum_{j=0}^n I_j y_{rj} \geq y_{r0} & (r = 1, 2, \dots, s) \\ & \sum_{j=0}^n I_j x_{ij} \leq q x_{i0} & (i = 1, 2, \dots, m) \\ & I_j \geq 0 & (j = 0, 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

در سال 1984 با در نظر گرفتن فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس توسط بانکر، چارنز و کوپر²³ اندازه‌گیری کارایی فنی با روش تحلیل فراگیر داده‌ها بسط یافت و به مدل BCC شهرت پیدا کرد. برای به دست آوردن مدل BCC کافی است که قید تحدب $\sum_{j=0}^n I_j = 1$ به مدل (2) اضافه شود تا مدل با فرض بازدهی ثابت به مدلی با فرض بازدهی متغیر تبدیل گردد. در این حالت کارایی فنی کل به دو جزء کارایی فنی خالص (کارایی مدیریتی)²⁴ و کارایی مقیاس قابل تفکیک است.

کارایی مقیاس \times کارایی فنی خالص (کارایی مدیریتی) = کارایی فنی کل

²³ Banker Charnes and Cooper

²⁴ کارایی مدیریتی (کارایی فنی خالص) یا همان کارایی فنی تحت فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس

منحنی تولید یکسان و تابع تولید مرزی ناپارامتریک که به صورت خط شکسته برای بنگاه‌های کارا به دست می‌آید، ممکن است در اندازه‌گیری کارایی مشکلاتی به صورت نهاده‌ی مازاد²⁵ یا ستاده‌ی مازاد²⁶ ایجاد نماید. در روش تحلیل فراگیر داده‌ها این مشکل با استفاده از مدل زیر که مدل دو مرحله‌ای تحلیل فراگیر داده‌هاست برطرف می‌شود.

$$\min y_0 = q - e \left(\sum_{i=1}^m s_i^- + \sum_{r=1}^s s_r^+ \right) \quad (3)$$

$$\text{st : } \sum_{j=0}^n I_j y_{rj} - s_r^+ = y_{r0} \quad (r=1,2,\dots,s)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j x_{ij} + s_i^- = q x_{i0} \quad (i=1,2,\dots,m)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j = 1$$

$$I_j \geq 0 \quad (j=0,1,2,\dots,n)$$

s_r^+ و s_i^- به ترتیب نشان دهنده‌ی نهاده‌ی مازاد و ستاده‌ی مازاد است. یک بنگاه کاراست اگر و تنها اگر $q^* = 1$ و برای تمامی i ها و j ها $s_i^- = 0$ و $s_r^+ = 0$ باشد. اگر برای یک بنگاه $q^* = 1$ و برای بعضی i ها $s_i^- \neq 0$ باشد، آنگاه بنگاه تحت بررسی بنگاهی با کارایی ضعیف است (مهرگان، 1383).

روش تحلیل فراگیر داده‌ها با وجود محدودیت‌هایی مانند عدم اندازه‌گیری کارایی مطلق، تغییر در مقادیر کارایی با اضافه کردن بنگاه جدید و عدم امکان انجام آزمون‌های آماری به خاطر ماهیت ناپارامتریک آن، به دلیل قابلیت‌هایی که برای آن برشمرده شد، روز به روز در حال گسترش است و به طور وسیعی توسط محققان در تحقیقات تجربی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3-2- بهره‌وری

بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم مطالعه‌ی عملکرد در طی زمان است. شاخص بهره‌وری بر مبنای مقایسه‌ی دوتایی است که عمدتاً اشاره به مقایسه‌ی کارایی یک

²⁵ Input Slack

²⁶ Output Slack

بنگاه در دو زمان مختلف دارد. شاخص مالم کوپيست برای دو دوره‌ی زمانی t و $t+1$ به صورت زیر تعريف می‌شود.

$$M_i^{t+1} = \frac{d_i^{t+1}(y^{t+1}, x^{t+1})}{d_i^t(y^t, x^t)} \left[\frac{d_i^t(y^{t+1}, x^{t+1})}{d_i^{t+1}(y^{t+1}, x^{t+1})} \times \frac{d_i^t(y^t, x^t)}{d_i^{t+1}(y^t, x^t)} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

$$= E^{t+1} \times T^{t+1}$$

که در آن M^{t+1} تغییرات در بهره‌وری کل، E^{t+1} تغییرات در کارایی و T^{t+1} تغییرات تکنولوژیکی را با انتقال در تابع تولید مرزی بین دوره‌های t و $t+1$ اندازه‌گیری می‌نماید. تحلیل فوق بر اساس فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. در صورت اعمال فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، تغییرات کارایی نیز به اجزای خود یعنی تغییرات کارایی فنی خالص (کارایی مدیریتی) و تغییرات کارایی مقیاس تفکیک می‌گردد (امامی میبدی، 1379).

تغییرات تکنولوژیکی \times تغییرات کارایی مقیاس \times تغییرات کارایی مدیریتی = تغییرات بهره‌وری کل

با توجه به مدل (4)، برای هر بنگاه باید چهار تابع مسافت عوامل تولید²⁷ محاسبه شود. در شرایط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و برای بنگاه تحت بررسی (بنگاه صفر)، این چهار تابع در صورت نشان دادن توابع مسافت عوامل تولید با d_i ،²⁸ به صورت مدل‌های (5)، (6)، (7) و (8) قابل نمایش هستند که برای آنها، q آزاد در علامت است، $I_j \geq 0$ و $(j=0,1,2,\dots,n)$ تعريف می‌شود.

$$[d_i^{t+1}(y^{t+1}, x^{t+1})]^{-1} = \min q \quad (5)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j y_{rj,t+1} \geq y_{r0,t+1} \quad (r=1,2,\dots,s)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j x_{ij,t+1} \leq q x_{i0,t+1} \quad (i=1,2,\dots,m)$$

²⁷ Input Distance Functions

²⁸ همان معکوس مقادیر کارایی مورد نظر فارل

$$[d_i^t(y^t, x^t)]^{-1} = \min q \quad (6)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j y_{rj,t} \geq y_{r0,t} \quad (r = 1, 2, \dots, s)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j x_{ij,t} \leq qx_{i0,t} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$[d_i^{t+1}(y^t, x^t)]^{-1} = \min q \quad (7)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j y_{rj,t+1} \geq y_{r0,t} \quad (r = 1, 2, \dots, s)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j x_{ij,t+1} \leq qx_{i0,t} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$[d_i^t(y^{t+1}, x^{t+1})]^{-1} = \min q \quad (8)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j y_{rj,t} \geq y_{r0,t+1} \quad (r = 1, 2, \dots, s)$$

$$\sum_{j=0}^n I_j x_{ij,t} \leq qx_{i0,t+1} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

جهت اعمال فرض بازدهی متغیر، محدودیت $\sum_{j=0}^n I_j = 1$ اضافه می‌شود.

4- معرفی روش و متغیرهای تحقیق

این پژوهش از نوع تجربی است که به دلیل وجود محدودیت‌هایی نظیر تازه تأسیس بودن، عدم بهره‌برداری از تمام ظرفیت، محدودیت دسترسی به آمار تعداد شاغلین و عدم شفافیت در اطلاعات اکثر نیروگاه‌های حرارتی فعال در سطح کشور، تنها امکان اندازه‌گیری کارایی فنی و بهره‌وری در 26 نیروگاه بخاری، گازی و سیکل ترکیبی میسر شد. نیروگاه‌های شهید فیروزی، بعثت، اسلام آباد، زرنده، رامین، شهید منتظری، توس، بیستون، شهید مفتاح، ایران شهر، شازند، درود، ری، شهید زینق، ارومیه، صوفیان، قائن، هسا، کنگان، شیراز، بوشهر، گیلان، قم، نیشابور، فارس و خوی که در مجموع بار تولید 42/8 درصد از تولید ویژه‌ی برق نیروگاه‌های وزارت

نیرو در سال 1386 را بر عهده داشته‌اند (آمار تفصیلی صنعت برق، 1386)، به عنوان یک واحد تصمیم‌گیرنده²⁹ قلمداد می‌شوند که 3 نهاده‌ی سوخت، نیروی‌کار و ظرفیت نصب شده را برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌دهند. بنابراین متغیرهای این تحقیق شامل موارد زیر می‌شود:

1. سوخت: سوخت مصرفی در هر نیروگاه به 3 شکل گازوئیل، نفت کوره و گاز طبیعی است. در این مطالعه برای سادگی این 3 نوع سوخت با استفاده از واحد گرمایی بریتانیا (BTU) که یک واحد سنجش انرژی است، همسان‌سازی شده و به عنوان یک متغیر در مدل وارد شده است.

2. نیروی‌کار: منظور از نیروی‌کار در این مطالعه تعداد نیروی‌انسانی شاغل در هر نیروگاه برحسب نفر است.

3. ظرفیت نصب شده: در مورد سرمایه‌مشکلاتی از قبیل نبود آمار ارزشی سرمایه در نیروگاه‌ها، مشکلات محاسباتی تورم و استهلاک، مانع از محاسبه‌ی سرمایه برحسب ارزش شد. بنابراین، در این مطالعه از ظرفیت نصب شده در هر نیروگاه برحسب مگاوات به عنوان جانشینی برای سرمایه استفاده شده است.

4. تولید ویژه‌ی برق: ستاده‌ی حاصل از هر نیروگاه، میزان تولید ویژه‌ی برق است که برحسب مگاوات ساعت قابل اندازه‌گیری است.

آمار و اطلاعات مربوط به هر یک از متغیرهای فوق با استفاده از روش کتابخانه‌ای به صورت سری زمانی (86-1381) از مجله‌ی آمار تفصیلی صنعت برق در ایران که هر ساله توسط شرکت مادر تخصصی توانیر منتشر می‌شود، گردآوری شده است.

همان‌طور که در مبانی نظری اشاره شد، اندازه‌گیری کارایی بنگاه‌های همگن نسبت به یکدیگر از ویژگی‌های بارز روش تحلیل فراگیر داده‌ها است. در این مطالعه بنگاه‌هایی مانند نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی که دارای نهاده‌ها، ستاده‌ها، ساختار و مکانیزم مشابهی هستند، همگن فرض می‌شوند. بنابراین، می‌توان عوامل محیطی و جغرافیایی غیر قابل کنترل بر تولید برق را به دلیل تأثیر یکسانی که بر نیروگاه‌ها دارند، نادیده انگاشت و از روش تحلیل فراگیر داده‌ها جهت اندازه‌گیری کارایی در این گونه نیروگاه‌ها استفاده نمود.

²⁹ Decision Making Unit

پس از گردآوری آمار و اطلاعات لازم، به اندازه‌گیری کارایی فنی در این 26 نیروگاه بخاری، گازی و سیکل ترکیبی با استفاده از روش دو مرحله‌ای تحلیل فراگیر داده‌ها (مدل 3) با دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس پرداخته می‌شود. ابتدا کارایی فنی نیروگاه‌های مزبور در سال‌های 86-1381 به صورت مقطعی برای هر سال به طور جداگانه اندازه‌گیری می‌شود. پس از اندازه‌گیری کارایی فنی نیروگاه‌ها در هر سال، نتایج مربوط به سال 1386 به عنوان آخرین سال مورد تفسیر قرار می‌گیرد و از نتایج به دست آمده در سال‌های دیگر تنها برای پیشبرد اهدافی نظیر اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری ناکارایی مدیریتی و ناکارایی مقیاس در ناکارایی فنی در سال‌های 86-1381 استفاده می‌شود. سپس روند تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید نیروگاه‌های مزبور و اجزای آن (تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی) با استفاده از داده‌های تلفیقی دوره‌ی زمانی 86-1381 و شاخص مال‌م‌کوئیست (مدل 4) برآورد می‌شود. نگرش مورد استفاده در این مطالعه، نگرش نهاده‌محور است؛ زیرا به نظر می‌رسد در نیروگاه‌ها که موظف به تولید مقدار معینی برق می‌باشند، تولید مقدار معینی برق با استفاده از حداقل نهاده که در چارچوب نگرش نهاده‌محور مطرح است، بتواند اهداف این تحقیق را پوشش دهد. در این پژوهش جهت اندازه‌گیری کارایی فنی و بهره‌وری به روش تحلیل فراگیر داده‌ها و شاخص مال‌م‌کوئیست از نرم‌افزار *Win4DEAP* استفاده شده است.

5- اندازه‌گیری کارایی فنی نیروگاه‌های منتخب در سال 1386

با توجه به جدول 2، متوسط کارایی فنی نیروگاه‌های مورد نظر تحت فرض *CRS* و *VRS* در سال 1386، به ترتیب برابر با $76/4$ و $92/8$ درصد است؛ یعنی اگر به طور متوسط نیروگاه‌های منتخب بدون تغییر در مقدار برق تولیدی، استفاده از نهاده‌های خود را به میزان $7/2$ درصد کاهش دهند، به مرز کارایی تحت فرض *VRS* می‌رسند و اگر $23/6$ درصد در نهاده‌هایشان صرفه‌جویی کنند، علاوه بر قرار گرفتن بر روی مرز کارایی به تولید در مقیاس بهینه نیز دست خواهند یافت.

نیروگاه‌هایی مانند: نیروگاه شهید منتظری، ایران شهر، شازند، قم و فارس تحت فرض *CRS* دارای کارایی فنی واحد هستند؛ یعنی دارای کارایی فنی خالص (مدیریتی) و مقیاس صد درصد هستند. این نیروگاه‌ها دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس می‌باشند؛ یعنی در قسمت مسطح هزینه‌ی متوسط بلند مدت (مقیاس بهینه) در حال فعالیت هستند.

با توجه به جدول (2)، سایر نیروگاه‌ها با توجه به فرض *CRS* ناکارا تلقی می‌شوند، اما ناکارایی آن‌ها دارای دلایل یکسانی نیست. تعدادی از این نیروگاه‌ها

جدول 2: مقادیر کارایی فنی مقیاس نیروگاه‌های منتخب در سال 1386

نیروگاه	تحت فرض <i>CRS</i>		تحت فرض <i>VRS</i>	
	کارایی فنی	کارایی فنی خالص (کارایی مدیریتی)	کارایی مقیاس	نوع بازده
نیروگاه‌های بخاری				
1- شهید فیروزی	0/585	1	0/585	افزایشی
2- بعثت	0/823	0/885	0/929	افزایشی
3- اسلام آباد (اصفهان)	0/926	0/933	0/992	افزایشی
4- زرنند	0/731	1	0/731	افزایشی
5- رامین (هواز)	0/902	1	0/902	کاهشی
6- شهید منتظری	1	1	1	ثابت
7- توس	0/894	0/910	0/982	افزایشی
8- بیستون	0/894	0/906	0/987	افزایشی
9- شهید مفتح (همدان)	0/835	0/835	0/999	ثابت
10- ایران شهر	1	1	1	ثابت
11- شازند	1	1	1	ثابت
نیروگاه‌های گازی				
12- درود	0/418	1	0/418	افزایشی
13- ری	0/529	0/539	0/982	افزایشی
14- شهید زنیق (یزد)	0/561	0/812	0/691	افزایشی
15- ارومیه	0/440	1	0/440	افزایشی
16- صوفیان	0/522	0/829	0/630	افزایشی
17- قائن	0/543	0/922	0/588	افزایشی
18- هسا	0/528	1	0/528	افزایشی
19- کنگان	0/776	1	0/776	افزایشی
20- شیراز	0/583	0/723	0/807	افزایشی
21- بوشهر	0/477	0/875	0/545	افزایشی
نیروگاه‌های سیکل ترکیبی				
22- گیلان	0/962	1	0/962	کاهشی
23- قم	1	1	1	ثابت
24- نیشابور	0/995	0/995	1	ثابت
25- فارس	1	1	1	ثابت
26- خوی	0/943	0/966	0/976	افزایشی
میانگین	0/764	0/928	0/825	

مأخذ: نتایج تحقیق

مانند: نیروگاه شهید فیروزی، زرد، رامین، درود، ارومیه، هسا، کنگان و گیلان تحت فرض *VRS* دارای کارایی فنی واحد هستند و ناکارایی فنی آنها تحت فرض *CRS* از ناکارایی مقیاس نشأت گرفته است. تعدادی دیگر از این نیروگاه‌ها مانند نیروگاه بعثت، اسلام‌آباد، توس، بیستون، شهید مفتح، ری، شهید زنبق، صوفیان، قائن، شیراز، بوشهر، نیشابور و خوی تحت فرض *VRS* دارای کارایی فنی کمتر از واحد می‌باشند. در این نیروگاه‌ها، ناکارایی تحت فرض *CRS* از ناکارایی مدیریت و ناکارایی مقیاس نشأت می‌گیرد. جهت رسیدن به کارایی فنی صد درصد تحت فرض *CRS* در این نیروگاه‌ها باید با لحاظ نمودن شیوه‌های خاص مدیریتی از نهاده‌های موجود حداکثر بهره‌برداری ممکن به عمل آید. همچنین با توجه به نوع بازدهی نسبت به مقیاس (افزایشی یا کاهش) جهت رسیدن به مقیاس بهینه (با کاهش و یا افزایش سطح فعالیت نیروگاه) تلاش شود.

5-1- الگوی مرجع و ارائه‌ی راهکارهای سیاستی

با توجه به جدول (2)، تعدادی از نیروگاه‌ها تحت فرض *VRS* دارای کارایی فنی واحد هستند. این نیروگاه‌ها به عنوان مرجع برای نیروگاه‌های ناکارا محسوب می‌شوند.

جدول 3: میزان کاهش نهاده‌های تولید نیروگاه‌های منتخب برای رسیدن به مرز کارا

نیروگاه‌های ناکارا	میزان کاهش نهاده‌ی ظرفیت اسمی (برحسب مگاوات)	میزان کاهش نهاده‌ی نیروی کار (برحسب نفر)	میزان کاهش مصرف سوخت (برحسب میلیون BTU)
1- نیشابور	44/3	24	210/51
2- خوی	11/92	16	510/9
3- اسلام آباد	55/18	279	3588/26
4- قائن	5/84	17	155/14
5- توس	54/74	190	3524/42
6- بیستون	59/88	26	3425/11
7- بعثت	28/54	134	2073/12
8- بوشهر	9/14	25	222/59
9- مفتح	164/59	153	8918/39
10- صوفیان	17/35	7	553/89
11- ش زنیق	17/97	168	472/77
12- شیراز	51/04	35	3090/53
13- ری	621/29	423	14804/99


مأخذ: نتایج تحقیق

در صورت اعمال وزن‌هایی که توسط واحدهای مرجع توصیه می‌شود، می‌توان به مقدار کاهش در هر یک از نهاده‌ها با فرض ثبات در میزان برق تولیدی هر یک از نیروگاه‌های ناکارا جهت رسیدن به مرز کارایی پی برد. جدول (3)، به عنوان راهکاری سیاستی، به مدیران نیروگاه‌های ناکارا تحت فرض *VRS* پیشنهاد می‌نماید که چه میزان نهاده‌های خود را می‌توانند به شرط ثبات در تولید ویژه‌ی برق کاهش دهند تا با قرار گرفتن بر روی مرز کارا دارای کارایی فنی صد درصد گردند.

2-5- میانگین کارایی مدیریت و مقیاس در سال‌های 86-1381

نمودار (2)، میانگین کارایی مدیریت و مقیاس نیروگاه‌های مورد نظر را برای هر یک از سال‌های دوره‌ی 86-1381 به طور جداگانه نمایش می‌دهد.

نمودار 2: میانگین کارایی مدیریت و مقیاس در سال‌های 86-1381



مأخذ: نتایج تحقیق

در تمام سال‌های مورد بررسی، مقادیر کارایی مقیاس کمتر از کارایی مدیریتی است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را بر روی ناکارایی فنی تحت فرض *CRS* داراست. این بدان معنی است که اغلب نیروگاه‌ها اهمیت تولید در مقیاس بهینه را مدنظر قرار نمی‌دهند.

3-5- مقایسه‌ی کارایی فنی نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی نمودارهای (3) و (4) میانگین کارایی فنی هر یک از نیروگاه‌ها در سال‌های 81-86 تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس را نشان می‌دهد. همان‌گونه که از این نمودارها بر می‌آید، در تمام سال‌های مورد بررسی، تحت هر دو فرض، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از میانگین کارایی فنی بالاتری نسبت به سایر نیروگاه‌ها برخوردار می‌باشند و پس از آن نیروگاه‌های بخاری و گازی قرار دارند.

نمودار 3: میانگین کارایی نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی تحت فرض CRS



مأخذ: نتایج تحقیق

نمودار 4: میانگین کارایی نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی تحت فرض VRS




مأخذ: نتایج تحقیق

6- اندازه‌گیری بهره‌وری با استفاده از شاخص مالم کوپيست

با توجه به نمودار (5)، که میانگین هندسی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های 1381-86 را نمایش می‌دهد، مشاهده می‌شود که از میان 26 نیروگاه حرارتی مورد بحث در این پژوهش، 17 نیروگاه به طور متوسط رشد مثبت بهره‌وری و 9 نیروگاه رشد منفی بهره‌وری را در طی این سال‌ها دارا بوده‌اند.

نمودار 5: میانگین هندسی تغییرات بهره‌وری نیروگاه‌های منتخب در سال‌های 86-1381



مأخذ: نتایج تحقیق

با توجه به جدول (4)، به طور متوسط رشد بهره‌وری تمام نیروگاه‌های منتخب معادل $1/5$ درصد است. نیروگاه‌های ایران‌شهر، نیشابور و کنگان به ترتیب با $10/8$ ، $8/1$ و $6/3$ درصد رشد، از بیشترین رشد بهره‌وری برخوردار بوده‌اند. نیروگاه‌های شهید فیروززی، هسا و شیراز به ترتیب با $-3/1$ ، $-2/5$ و $-1/5$ درصد رشد منفی، عملکرد نامطلوبی را در بین نیروگاه‌های منتخب دارا هستند. تغییرات کارایی فنی خالص طی سال‌های 86-1381 برای تمامی نیروگاه‌های منتخب به طور متوسط دارای رشد مثبت اندک $0/4$ درصد است. نیروگاه ایران‌شهر و نیشابور به ترتیب با متوسط رشد سالیانه‌ی $6/6$ و $5/2$ درصد بیشترین رشد مثبت و نیروگاه‌های صوفیان و شهید زنبق به ترتیب با $2/3$ و $-2/2$ درصد بیشترین رشد منفی را در بین نیروگاه‌های منتخب دارا هستند. این وضعیت بر آن دلالت می‌کند که نیروگاه‌های مذکور انگیزه‌ای جهت کاهش به کارگیری عوامل تولید یا ارتقای کارایی و بهره‌وری ندارند. ممکن است این امر ناشی از این واقعیت باشد که این نیروگاه‌ها عموماً دولتی هستند و در بازاری فعالیت می‌کنند که حالت انحصاری دارد و با رقابت مواجه نیستند. علاوه بر آن، از با یارانه‌های پرداختی دولت و سهولت دسترسی به عوامل تولیدی همچون سوخت نیز برخوردار هستند.

جدول 4: تغییرات بهره‌وری و اجزای آن به طور متوسط در سال‌های 81-86

نیروگاه	متوسط تغییرات		متوسط تغییرات بهره‌وری
	کارایی فنی خالص	کارایی مقیاس	
1- شهید فیروزی	1	0/958	0/969
2- بعثت	1/017	0/999	1/027
3- اسلام آباد	0/987	1	0/996
4- زرنند	1/008	0/997	1/010
5- رامین	1	0/980	0/992
6- شهید منتظری	1	1	1/010
7- توس	0/984	1	0/992
8- بیستون	1	1/004	1/012
9- شهید مفتاح	0/984	1/003	0/996
10- ایران‌شهر	1/066	1/029	1/108
11- شازند	1	1/013	1/032
12- درود	1	1/012	1/006
13- ری	1/010	0/999	1/005
14- شهید زنبق	0/978	1/065	1/037
15- ارومیه	1	0/996	0/999
16- صوفیان	0/977	1/035	1/014
17- قائن	1/009	1/004	1/008
18- هسا	1	0/980	0/975
19- کنگان	1/023	1/025	1/063
20- شیراز	0/983	0/993	0/985
21- بوشهر	1/012	1/013	1/020
22- گیلان	1	0/992	0/996
23- قم	1/004	1/004	1/025
24- نیشابور	1/052	1/003	1/081
25- فارس	1	1	1/016
26- خوی	1/009	1/009	1/021
میانگین	1/004	1/004	1/015

مأخذ: نتایج تحقیق

جدول (4)، حاکی از آن است که تغییرات کارایی مقیاس در نیروگاه‌های منتخب در دوره‌ی مورد مطالعه از رشد متوسط سالانه‌ی بسیار اندک 0/4 درصد برخوردار هستند. در بین نیروگاه‌های منتخب، نیروگاه شهید زنبق با 6/5 درصد رشد مثبت در کارایی مقیاس بهترین عملکرد و نیروگاه شهید فیروزی با 4/3- درصد رشد منفی در کارایی مقیاس بدترین عملکرد را دارا هستند. با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (2)، اکثر نیروگاه‌ها در منطقه‌ی بازده به مقیاس افزایشی در حال فعالیت هستند و این جمله بدان معنا است که در صورت افزایش


مقیاس تولید نیروگاه‌های منتخب، می‌توان باعث افزایش کارایی مقیاس و در نهایت افزایش بهره‌وری شد.

بهترین جزء تغییرات بهره‌وری نیروگاه‌های منتخب، تغییرات تکنولوژیکی (پیشرفت فنی) است که به طور متوسط سالانه رشد سیار اندکی معادل 0/7 درصد را دارا می‌باشد؛ یعنی به موازات ورود تجهیزات و امکانات پیشرفته برای تولید برق، به دلیل هزینه‌ی بالای تعویض دستگاه‌ها با تجهیزات پیشرفته‌ی وارداتی و عدم وجود انگیزه‌ی کافی جهت استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته جهت حداقل‌سازی استفاده از نهاده‌های تولید، به خصوص سوخت، اکثر نیروگاه‌ها از این تجهیزات به اندازه‌ی کافی برای بهبود مقادیر کارایی و بهره‌وری استفاده نکرده‌اند.

6-1- تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های 81-86

نمودار (6)، متوسط تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید را در سال‌های 81-86 برای 26 نیروگاه منتخب نمایش می‌دهد. طی این دوره‌ی زمانی، بهره‌وری در برخی از سال‌ها رشد منفی و در پاره‌ای دیگر از سال‌ها رشد مثبت را تجربه کرده است. بنابراین، نمی‌توان برای آن روند مشخصی را تصور نمود.

نمودار 6: تغییرات بهره‌وری کل طی دوره‌ی زمانی 81-86



مأخذ: نتایج تحقیق

با توجه به جدول (5)، در مورد نیروگاه‌های موردنظر تغییرات کارایی فنی (که از حاصل ضرب کارایی فنی خالص در کارایی مقیاس حاصل گردیده است) و تغییرات تکنولوژیکی به ترتیب برابر با 0/82 و 0/72 درصد است. بنابراین، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تغییرات بهره‌وری کل بیشتر منتسب به تغییرات کارایی فنی می‌باشد. به طور متوسط، 53/2 درصد از تغییرات بهره‌وری کل از ناحیه‌ی تغییرات کارایی فنی و 46/7 درصد مابقی ناشی از تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد. در صورت تفکیک تغییرات کارایی فنی، سهم هر یک از تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی در تغییرات بهره‌وری کل به ترتیب برابر با 25/9، 27/3 و 46/7 می‌باشد. بنابراین، تأثیرگذارترین عامل تغییرات بهره‌وری در نیروگاه‌های مورد نظر، تغییرات تکنولوژیکی است که آن هم از رشد متوسط سالیانه‌ی اندکی برخوردار است.

جدول 5: تغییرات بهره‌وری و اجزای آن در سال‌های 86-1381

نوع تغییرات	دوره‌ی زمانی				
	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86
تغییرات کارایی فنی خالص	0/988	1/026	0/985	1/015	1/006
تغییرات کارایی مقیاس	1/012	1/007	0/980	1/022	1
تغییرات تکنولوژی	1/039	1/002	1/005	1/020	0/970
تغییرات بهره‌وری کل	1/039	1/034	0/970	1/058	0/976

مأخذ: نتایج تحقیق

7- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتایج به دست آمده از بررسی کارایی فنی 26 نیروگاه حاکی از آن است که متوسط کارایی فنی در نیروگاه‌های مورد بررسی در سال 1386 تحت فرض CRS و VRS به ترتیب معادل 76/4 و 92/8 درصد بوده است.

نیروگاه‌های شهید فیروزی، زرنده، رامین، شهید منتظری، ایران شهر، شازند، درود، ارومیه، هسا، کنگان، گیلان، قم و فارس به عنوان نیروگاه‌های مرجع معرفی شده‌اند. توصیه می‌شود نیروگاه‌های ناکارا جهت بهبود کارایی فنی به کاهش در استفاده از نهاده‌های تولیدی خود به شرط ثبات در تولید ویژه‌ی برق با ضرایبی که نیروگاه‌های مرجع پیشنهاد می‌کنند، مبادرت ورزند تا علاوه بر اصلاح الگوی مصرف نهاده‌های تولید، روی مرز کارا نیز قرار گیرند.

ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را روی ناکارایی فنی تحت فرض *CRS* داشته است. این بدان معنی است که اکثر نیروگاه‌ها برای تولید در مقیاس بهینه چندان اهمیت فائق نبوده‌اند. توصیه می‌شود. نیروگاه‌هایی که در شرایط بازدهی صعودی و نزولی نسبت به مقیاس فعالیت می‌کنند، سطح فعالیت خود را به ترتیب افزایش و کاهش دهند تا بدین ترتیب به سمت قسمت مسطح هزینه‌ی متوسط بلندمدت (مقیاس بهینه) حرکت کنند.

در این سال‌ها تحت هر دو فرض *CRS* و *VRS* نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از میانگین کارایی فنی بالاتری نسبت به سایر نیروگاه‌ها برخوردار بوده‌اند. توصیه می‌شود نیروگاه‌هایی که فقط از توربین گازی برای تولید برق استفاده می‌کنند، برای بهبود کارایی به سیکل ترکیبی حرکت کنند. به این معنی که در کنار توربین گازی از توربین بخاری نیز استفاده شود.

به طور متوسط رشد بهره‌وری تمام نیروگاه‌های منتخب در سال‌های 86-1381 معادل 1/5 درصد بوده است که نشان از رشد ناچیز بهره‌وری داشته است. تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی طی دوره‌ی مورد مطالعه، برای تمامی نیروگاه‌های مورد نظر به طور متوسط به ترتیب دارای رشد مثبت اندک 0/4، 0/42 و 0/72 بوده است. تأثیرگذارترین عامل تغییرات بهره‌وری در نیروگاه‌های منتخب، تغییرات تکنولوژیکی بوده که آن هم از رشد سالانه‌ی اندکی برخوردار بوده است. بنابراین، جهت افزایش کارایی فنی و پیشرفت تکنولوژیکی و در نهایت افزایش بهره‌وری پیشنهاد می‌شود که نیروگاه‌ها به امر آموزش و مشاوره و ترویج فن‌آوری‌های جدید مبادرت ورزند.

طی دوره‌ی زمانی مورد مطالعه، تغییرات بهره‌وری روند مشخصی را طی نکرده است، به گونه‌ای که در بعضی از سال‌ها رشد منفی و در پاره‌ای دیگر از سال‌ها رشد مثبت را تجربه کرده است.

روش پیشنهادی در این مقاله به خوبی لایه‌ی محاسباتی از چرخه‌ی بهبود بهره‌وری را پوشش می‌دهد. بنابراین، توصیه می‌شود نه تنها نیروگاه‌ها بلکه دیگر بخش‌های صنعت برق (انتقال و توزیع) نیز از این روش اندازه‌گیری بهره‌وری استفاده نمایند و امید است نتایج این محاسبات بتواند پایه‌ای جهت برنامه‌ریزی صحیح و عملی در افزایش بهره‌وری در صنعت برق باشد.

فهرست منابع:

- امامی‌میبدی، علی. (1379). اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری. تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- حیدری، کیومرث. (1379). استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق کشور. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهیدبهبشتی، تهران.
- شرکت برآورد قدرت و انرژی. (86-1381). آمار تفصیلی صنعت برق ایران. تهران: شرکت مادر تخصصی توانیر.
- فلاحی، محمد علی و وحیده احمدی. (1384). ارزیابی شرکت‌های توزیع برق ایران. مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، 71: 297-320.
- مهرابی، عباس. (1379). بررسی کارایی نیروگاه‌های حرارتی و شرکت‌های توزیع برق به کمک روش تحلیل فراگیر داده‌ها. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد. دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
- مهرگان، محمد رضا. (1383). مدل‌های کمی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
- موسایی، معصومه و خالد عبد الرحیم. (1388). تحلیل کارایی در صنایع ایران. اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 6(2): 1-20.

Abbot, M. (2006). The Productivity and Efficiency of the Australian Electricity Supply Industry. *Journal of Energy Economic*. 28(5): 444-454.

Banker, R. D., A. Charnes & A. Cooper. (1984). Some Models for Estimation Technical and Scale in Efficiency in Data Envelopment Analysis. *Management Science*, 30(3): 1078-1092.

Charnes, A., W. Cooper, & E. Rhodes. (1978). Measuring The Efficiency of Decision Making Units. *European Journal of Operational Research*. 2(6): 429-444.

Farrel, M.J. (1957). The Measurment of Productive Efficiency. *Journal of Royal Statistical Society*, 120(3): 253-282.

Shia, A. & P.L. Lam. (2005). Efficiency and Productivity of China's Thermal Power Generation. Hong Kong Technical University. *Review of Industrial Organization*, 24(2): 73-93.

Vaninsky, A. (2006). Efficiency of Electric Power Generation in The United States: Analysis and Forecast Based on Data Envelopment Analysis. Hostes Community College of The City University of New York. *Journal of Energy Economic*, 28(4): 326-338.